

まちづくり意見はがきに寄せられたご意見・ご要望
に対するの芦別市の回答・対応

| | |
|------------|--|
| 受付年月日 | 令和5年6月6日 |
| ご意見・ご要望の内容 | <ol style="list-style-type: none">1 浄水場更新基本計画について、維持管理費に水道管更新費が入っていると理解するが、浄水場と同様に水道管の老朽化による予期せぬ破損の可能性はないのか。また維持管理費にはこういうアクシデントは見込まれているのか。2 浄水場更新基本計画について、浄水場更新における環境負荷の低減策とは具体的にどのような内容か。3 浄水場更新基本計画について、空知川の濁度の上昇は、一過性あるいは恒常的な増加傾向のどちらか。また、原水に用いる際の基準はあるのか。 |
| 回答・対応 | <ol style="list-style-type: none">1 本市では、水道管の老朽化による予期せぬ破損の可能性を低減するため、計画的に老朽管の更新を行っております。 また、浄水場更新基本計画の維持管理費は浄水場に係るものでございまして、老朽管は浄水場とは別の維持管理費において漏水調査や修繕等を見込み、維持管理に努めております。2 照明器具のLED器具の使用や、主施設のポンプなどの回転機器ではインバーター制御方式の採用により環境負荷の低減を図ることとしております。3 空知川の濁度の上昇は一過性であり、近年の異常気象によるゲリラ豪雨等により最大濁度は上昇傾向にあります。また、原水の最大濁度は1,000度の設定としております。 |
| 問い合わせ先 | 上下水道課施設係 電話番号 0124-27-7583 (直通) |