

まちづくり意見はがきに寄せられたご意見・ご要望  
に対するの芦別市の回答・対応

受付年月日	令和5年6月30日
ご意見・ご要望の内容	新庁舎は鉄筋コンクリートではなく、木造・木質化での建設をお願いしたい。
回答・対応	<p>基本構想の中で示している建設場所は、準防火地域の指定があり、想定している建物の延床面積要件からは、建築基準法により耐火構造の建物と定められています。これらの要件を満たす構造として、被覆鉄骨及び認定CLT木材の使用も検討いたしましたが、資材費や建設費のほか、将来的なメンテナンス費用や財政的な負担も考慮した結果、構造については鉄筋コンクリート造を基本としたところです。</p> <p>地場産材の使用については、建物の内装での使用を検討しておりますので、ご意見を参考としながら、今後、木材を使用した内装デザイン等の計画を進めてまいりたいと考えております。</p>
問い合わせ先	総務防災課危機対策係 電話番号 0124-27-7058 (直通)